



# BOMBEROS VOLUNTARIOS SAHAGÚN

NIT: 900788616-3  
AREA OPERATIVA



PREV. SEG. CAP.

Versión: 005

Página: PS003

CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA  
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

## Certificado N° 0036 - 2024

### SE HACE CONSTAR QUE:

El Establecimiento Comercial/Industrial:

## ASORECIMAP

Identificado Con Nit N°: 901615487 - 1


Ubicado en: Cra 1 N° 16 - 29 (Bodega) del Barrio: Mamónal de Zona Urbana del Municipio de Sahagún Córdoba, de Actividad Comercial: Comercio al por mayor de desperdicios y desechos de chatarra metálica y de materiales para reciclaje y de Propiedad o Representado por el Señor (a): Alexander Paul Carmona Identificado (a) con Cedula de Ciudadanía N°: 8.055.833

Reúne Los Requisitos Mínimos de:

## Seguridad Contra incendios y Seguridad Humana.

Teniendo en cuenta Visita e Inspección Ocular realizada Por El Personal de Bomberos Voluntarios Sahagún

Para Constancia Expide en la Ciudad de Sahagún Córdoba a los 30 días del mes de abril del año 2024.

  
Ste. Jaime M. Buelvas Guerra  
Comandante y Representante Legal  
Bomberos Voluntario Sahagún

LA MODIFICACIÓN Y/O ALTERACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO, SIN INFORMACIÓN PREVIA AL CUERPO DE BOMBEROS, ASÍ COMO LA OMISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MININAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD HUMANA POR PARTE DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGO DEL ESTABLECIMIENTO INVALIDARA DE FORMA AUTOMÁTICA LA VALIDEZ DE ESTE CERTIFICADO, EL CUAL TENDRÁ VALIDEZ DE UN AÑO A PARTIR DE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y PODRÁ SER RETIRADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE SIEMPRE Y CUANDO PARA ELLO EXISTA CAUSA JUSTIFICADA.

Dirección: Calle 1a - Cra 14 B - Barrio Las Mercedes - Correo Electrónico: bomberosahagun@gmail.com  
Cel. 311 695 8712 - 301 389 8456

**BOMBEROS VOLUNTARIOS SAHAGUN LE PROTEGE CON HONOR, LEALTAD, VALOR Y DISCIPLINA.**



# BOMBEROS VOLUNTARIOS SAHAGÙN

NIT: 900788616-3  
AREA OPERATIVA



PREV. SEG. CAP.  
Versión: 005  
Página: PS003

## CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

### INFORMACION GENERAL

Fecha	10/04/2024	Nro. de Visita	0036	Certificado No	0036
Municipio	Sahagun		Departamento	Córdoba	
Razón Social	ASORECIMAP			NIT	901615487 - 1
Dirección	Cra 1 N° 16 - 29 (Bodega)	Barrio	Mamónal	Sector	Urbano
Actividad Económica	Comercio al por mayor de desperdicios y desechos de chatarra metálica				
Propietario / Rte. Legal	Alexander Paul Carmona			C.C	8.055.833
Encargado	Feder Seña Moreno			C.C	1.067.945.653

### CONSTRUCCION / ESTRUCTURA

Clase de Construcción	Ferro Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>	Madera	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros		Recomendaciones:
Estado de la Estructura	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular		Mala		

### SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA

ITEAM	SI	NO	OBSERVACIONES
Tiene Plan de Emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cuenta con rutas y salidas para una posible Evacuación de emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>		
El Personal está Capacitado en Evacuación de Emergencias	<input checked="" type="checkbox"/>		
Posee Botiquín de Primeros Auxilios	<input checked="" type="checkbox"/>		
Posee Camillas Rígidas tipo Tabla		<input checked="" type="checkbox"/>	
El personal está Capacitado en Primeros Auxilios	<input checked="" type="checkbox"/>		
El establecimiento almacena Líquidos o Sustancias Inflamables	<input checked="" type="checkbox"/>		
Uso de llamas abiertas tales como: fogones, chimeneas, Parrilla y/o asadores, otros		<input checked="" type="checkbox"/>	
Las instalaciones y sistemas eléctricos están en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cuenta con red de distribución de Gas Natural	<input checked="" type="checkbox"/>		
Uso de gas licuado del petróleo de manera adecuada	<input checked="" type="checkbox"/>		
Los extintores son adecuados al tipo de riesgo	<input checked="" type="checkbox"/>		
El Personal tiene Capacitación / Conocimiento en uso y manejo de Extintores	<input checked="" type="checkbox"/>		

#### TIPOS DE EXTINTORES

#### CAPACIDAD

TIPOS DE EXTINTORES	2.5 GLS	4 GL	6 GL	CANTIDAD	VIGENTE	F.V
Extintor de agua a presión						
extintor de polvo químico Seco ABC	10 LB	<input checked="" type="checkbox"/> 20 LB	30 LB	1	03/24	03/25
CO2	5 LB	10LB				
extintor satélite o de carretilla						

### NOVEDADES /RECOMENDACIONES GENERALES

#### Representante Legal / Encargado establecimiento Comercial /Industrial/Otros

Nombres y Apellidos: Alexander Carmona	Cedula de Ciudadanía: 8.055.833	Firma:
--	---------------------------------	--------

De acuerdo a la revisión e inspección ocular, el establecimiento reúne los requisitos básicos y/o mínimos de protección y seguridad contra incendios y seguridad humana. Si  No

Inspector de Seguridad

Dirección: Calle 1a - Cra 14 B - Barrio Las Mercedes - Correo Electrónico: bomberosahagun@gmail.com  
Cel. 311 695 8712 - 301 389 8456

**BOMBEROS VOLUNTARIOS SAHAGUN LE PROTEGE CON HONOR, LEALTAD, VALOR Y DISCIPLINA.**